

कार्यालय नगर पालिका मण्डल फुलेरा अग्निशमन अधिकारी

क्रमांक :- 5001/NP

दिनांक :- 9/1/2020

प्रेषित:-

सेंट एंसलम स्कूल,

सांभर रोड फुलेरा

विषय :- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत

प्रसंग:- सेंट एंसलम स्कूल, सांभर रोड फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.

उपरोक्त विषय में लेख हे कि सेंट एंसलम स्कूल,सांभर रोड फुलेरा ने दिनांक15..12...2019... को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा न. 1950, 1951 आंशिक(भूखण्ड सं. बी) सांभर रोड फुलेरा में सेंट एंसलम स्कूल, की इमारत का संलग्न नक्शे के अनुसार अग्निशमन की दृष्टि से उन्हे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। इस मे मौका निरिक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की अस्थाई अभिंशषा की जाती हे

1. भवन/इमारत में फायर हाइड्रेण्ट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रीज होज-पाइप आदि, आपातकालीन बचाव की सीढियों, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिलर्व वाटर टैंक, फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
2. भवन/इमारत के चारो ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पहुँच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
3. भवन की अधिकतम ऊँचाई 16 मीटर से अधिक स्वीकृत नहीं की जावे।
4. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचाने हेतु व चारो तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया क अनुरूप न्यूनतम 20 फुट खली स्थान(गलीयारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछालन व बाल्कनी का निर्माण निषेध होगा।

N.P.P 1350

(Signature)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका फुलेरा

कार्यालय नगर पालिका मण्डल फुलेरा अग्निशमन अधिकारी

5. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँच इसके लिये 'स्वाचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
6. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. फायर प्रिवेन्शन ,फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जात्रे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र जारी होत्रे के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भवन मे धुआ निकासी के लिये नेशनल बिल्डीग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी व एन. बी. सी. के अनुरूप रिफ्यूजी ऐरिया छोडना होगा।
9. आवेदक को फायर शुल्क या अन्य कोई नगर निगम का शुल्क बकाया रह जाता है तो जमा करवाना होगा अन्यथा अग्निशमन अभिशंषा निरस्त कर दी जावेगी।

भवन/इमारत मे स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होंगे एचं कार्यरत कर्मचारियो को अग्निशमन यंत्र./उपकरणो को उपयोग में लेने की जानकारी होना आवश्यक होगा। यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता ह तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण करवाकर अग्निशन अभिशंषा पत्र की अवधि बढवानी होगी व अस्थाई अभिशंषा पत्र अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र लेना अनिवार्य होगा एवं यदि कोई अग्निशमन प्रावधानो में त्रुटि/ कमी पाई जाती है तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।


अधिशायी अधिकारी
✓ नगर पालिका फुलेरा

N.P.P 1350

